342 Isolations thermiques extérieures crépies

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

jusqu'à mm 150
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

270 Eléments spéciaux avec feuillure et encadrement

271 Eléments avec feuillure, en polystyrène expansé EPS, parement de la feuillure en béton armé de fibres de verre.

.100 Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

.120 Feuillure mm 20x30.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

271.125 01 Epaisseur d'isolation mm.....
(mm 80 à 240)

Eléments de battue
Ecomur avec nervure de
crépissage

type VFAL
(épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Hauteur mm 250.
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.126 01 Epaisseur d'isolation mm
.....(mm 80 à 240).

Eléments de battue
Ecomur avec nervure de
crépissage

type SFAL
(épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Largeur mm 250.
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

272 Eléments avec encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement de l'encadrement en béton armé de fibres de verre.

.100 Eléments sans feuillure. Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.110 Avec rebord de crépissage.
.112 03 b mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur avec nervure de crépissage
type VDA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 250.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.113 03 b mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomur avec nervure de crépissage
type SDA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 250.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.120 Avec retour du parement sur l'épaisseur de l'isolation de façade.

.122 03 b mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur
type VD90 (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.123 03 b mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial
type VDV90 (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.124 03 b mm 120 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial
type VDV120 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.125 03 b mm 150 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial
type VDV150 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.126 03 b mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomur
type SD90 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.127 03 b mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SDV90 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.128 03 b mm 120 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SDV120 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.129 03 b mm 150 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SDV150 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.130 Avec retour du parement sur toute la profondeur de l'embrasure.

.132 05 b mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur
type V90 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-300)
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 330)

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.133 05 b mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial
type VV90 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.134 05 b mm 120 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial
type VV120 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.135 05 b mm 150 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial
type VV150 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.136 05 b mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomur
type S90 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.137 05 b mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SV90 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.138 05 b mm 120 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SV120 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.139 05 b mm 150 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SV150 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240)
Hauteur mm 260.

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.181 01 Plus-values sur jambage.
Evidement pour rail de store
encastré.
02 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.183 01 Plus-values sur jambage.
Isolation périmétrique en bas du jambage.
Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160.
02 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

.200 Eléments avec feuillure. Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

.210 Avec rebord de crépissage.

.212 03 b mm110 (mm 90+20)
(largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur
avec nervure de crépissage
type VDAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 250.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.213 03 b mm110 (mm 90+20)
(largeur du profil).

Jambage Ecomur avec nervure de crépissage
type SDAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 250.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.220 Avec retour du parement sur l'épaisseur de l'isolation de façade.

.222 03 b mm110 (mm 90+20) (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur type VDL90 (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.223 03 b mm110 (mm 90+20) (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial type SDL90 (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.230		Avec retour du parement sur toute la profondeur de l'embrasure.					
.232	05	b mm110 (mm 90+20) (largeur du profil). Linteaux pleins Ecomur type VL90 (sur profondeur d'embrasure) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038. Epaisseur de l'isolation mm ..... (mm 80-240). Hauteur mm 260. Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couvertes mm ..... Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)	A	0.00	m	A	.....
.233	05	b mm110 (mm 90+20) (largeur du profil). Jambage Ecomur spécial type SL90 (sur profondeur d'embrasure) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038. Epaisseur de l'isolation mm ..... (mm 80-240). Hauteur mm 260. Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couvertes mm ..... Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)	A	0.00	m	A	.....
.281	01	Plus-values sur jambage. Evidement pour rail de store encastré.					
	02	Conc. art.	A	0.00	m	A	.....
.283	01	Plus-values sur jambage. Isolation périmétrique en bas du jambage. Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160.					
	02	Conc. art.	A	0.00	m	A	.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.801	01 Tablette de fenêtre Ecomur avec profil de raccord type EE90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 03 Elément avant hauteur mm 90. Largeur mm ..... (jusqu'à mm 550) 04 Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)		A	0.00	m	A ....
.802	01 Tablettes de fenêtre Ecomur avec isolation thermique et profil de raccord type EJES90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Isolation périmétrique, lambda D W/mK 0.035. 03 Elément avant hauteur mm 90. Largeur mm ..... (jusqu'à mm 450) 04 Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)		A	0.00	m	A ....
.803	01 Tablette de fenêtre Ecomur spéciale avec profil de raccord, type EE90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 03 Elément avant hauteur mm 90 (largeur du profil). Largeur mm ..... (mm jusqu'à 500) 04 Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)		A	0.00	m	A ....
.804	01 Tablette de fenêtre Ecomur spéciale avec profil de raccord, type EE120 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 03 Elément avant hauteur mm 120 (largeur du profil). Largeur mm ..... (mm jusqu'à 500) 04 Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)		A	0.00	m	A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.805	01 Tablette de fenêtre Ecomur spéciale avec profil de raccord, type EE150 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 03 Elément avant hauteur mm 150 (largeur du profil). Largeur mm ..... (mm jusqu'à 500) 04 Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.806	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres. Angle d'appui AWF-EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.036. 06 Epaisseur de l'isolation de façade mm V mm ..... (jusqu'à mm 160) 09 Conc. art.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.807	01 Plus-value sur angle d'appui AWF-EPS: 02 Garniture extérieure: ... (laine minérale mm 10 ou laine de verre mm 20) 09 Conc. art.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.808	01 Plus-value sur angle d'appui AWF-EPS: 02 Insert de protection thermique comme appui pour tablette de fenêtre, mm 10. 09 Conc. art.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.809	01 Plus-value sur angle d'appui AWF-EPS: 02 Exécution avec EPS gris, lambda_D W/mK 0.032. 09 Conc. art.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.811	01 Plus-value sur angle d'appui AWF-EPS: 02 Isolation périmétrique, lambda_D W/mK 0.035. 09 Conc. art.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
273	Eléments de meneaux, façon dito encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement en béton armé de fibres de verre.						
.100	Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.						

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

273.110 Meneau à double feuillure, parement sur toute la profondeur.

.112 01 Largeur mm 130 (mm 20+90+20) (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
type ML90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

t mm .... (jusqu'à mm 500)

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.120 Meneau à double feuillure et rebords de crépissage.

.122 01 Largeur mm 130 (mm 20+90+20) (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur avec nervure de crépissage
type MAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

t mm ....

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.130 Meneau sans feuillure, parement sur toute la profondeur.

.132 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
type M90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

t mm .... (jusqu'à mm 330)

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

273.133 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
spécial
type MV90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.134 01 Largeur mm 120 (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
spécial
type MV120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.135 01 Largeur mm 150 (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
spécial
type MV150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

273.140 Meneau sans feuillure, avec rebords de crépissage.

.142 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Meneaux centraux
Ecomur avec nervure de crépissage
type MA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

t mm ....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

274 Eléments de lambrequins, avec encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement de l'encadrement en béton armé de fibres de verre. Eléments de calage art. 263.

.100 Y compris façons d'angles. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade.

.120 Sur jambages avec encadrement, sans feuillure.

.122 01 Epaisseur d'isolation mm.....
(mm 40-200).

Arrière de linteaux évidés avec bandeau pour linteaux évidés Ecomur

type H90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Largeur mm 90 (largeur du profil).
Elément hauteur h mm ....
(jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

274.123 01 Epaisseur d'isolation mm.....
(mm 40-200).

Lambrequins avec bandeau pour
linteaux évidés
Ecomur spécial

type HV90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.
Largeur mm 90 (largeur du profil).
Elément hauteur h mm ....
(jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.124 01 Epaisseur d'isolation mm.....
(mm 40-200).

Lambrequins avec bandeau pour
linteaux évidés
Ecomur spécial

type HV120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.
Largeur mm 120 (largeur du profil).
Elément hauteur h mm ....
(jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

274.125 01 Epaisseur d'isolation mm.....
(mm 40-200).

Lambrequins avec bandeau pour
linteaux évidés
Ecomur spécial

type HV150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.
Largeur mm 150 (largeur du profil).
Elément hauteur h mm ....
(jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.130 Sur jambages avec encadrement et
feuillure.

.132 01 Epaisseur d'isolation mm.....
(mm 40-200).

Lambrequins avec bandeau pour
linteaux évidés Ecomur
type HL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Largeur mm 110 (mm 90+20)
(largeur du profil).
Elément hauteur h mm ....
(jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm
..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

275 Suppléments sur éléments avec feuillure
et/ou encadrement.

.002 01 Sécurisation mécanique en cas
de linteaux en plusieurs
parties. Intégrée en usine, y
compris moyens de fixation.
Conc. art. .....

A 0 p A ....

.003 01 Chevilles de fixation
complémentaires, chevilles à
frapper.
Conc. art. .....

A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

	275.004	01	Equerre de fixation, en mousse dure PU, integrée pour fixation de garde-corps. Y compris moyens de fixation. Conc. art.	A	0	p	A	.....
	.005	01	Pour Jambage. Isolation périmétrique en bas du jambage. Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160. Conc. art.	A	0	p	A	.....
	.006	01	Pour tablettes de fenêtres. Plus-values pour angle d'appui Type AWF-EPS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.036. (EPS blanc Standard, les autres matériaux ainsi que la laine minérale seront décrits et calculés dans cet article) Longueur mm ..... (Longueur standard mm 1250). Epaisseur de l'isolation mm ..... (100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 ou 240). Conc. art.	A	0	p	A	.....
	.009	01	Montage des tablettes de fenêtres avec isolation thermique. Thermostop Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Conc. art.	A	0	p	A	.....
R	.093	01	Plus-value pour fixation avec équerres de montage, y compris fourniture. Pour tablettes de fenêtre. 02 Type MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 04 Conc. art.	A	0	p	A	.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 275.094 01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage, y compris fourniture.
Pour seuils.
02 Type MS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.
A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175)
04 Conc. art. .....

A 0 p A ....

R .095 01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales, y compris fourniture. Pour seuils.
02 Type MGS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.
A/h mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350)
04 Conc. art. .....

A 0 p A ....

TOTAL 200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur .....

300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

mm 160 et plus
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

370 Eléments spéciaux avec feuillure et encadrement

371 Eléments avec feuillure, en polystyrène expansé EPS, parement de la feuillure en béton armé de fibres de verre.

.100 Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

.120 Feuillure mm 20x30.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

371.126 01 Epaisseur d'isolation mm .....
(mm 80-240).

Eléments de battue
Ecomur avec nervure de crépissage
type VFAL (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Hauteur mm 250.
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.127 01 Epaisseur d'isolation mm .....
(mm 80-240).

Eléments de battue
Ecomur avec nervure de crépissage
type SFAL (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Largeur mm 250.
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

372 Eléments avec encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement de l'encadrement en béton armé de fibres de verre.

.100 Eléments sans feuillure. Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.110 Avec rebord de crépissage.

.112 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur avec nervure de crépissage
type VDA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

03 Epaisseur d'isolation mm ... (mm 80-240).
Hauteur mm 250.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.113 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomur avec nervure de crépissage
type SDA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

03 Epaisseur d'isolation mm .... (mm 80-240).
Hauteur mm 250.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.120 Avec retour du parement sur l'épaisseur de l'isolation de façade.

.122 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur
type VD90 (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.122 03 Epaisseur d'isolation mm ....
(mm 80-240).
Largeur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.123 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial
type VDV90 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.
03 Epaisseur d'isolation mm .....
(mm 80-240).
Largeur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.124 01 Largeur mm 120 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial
type VDV120 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.
03 Epaisseur d'isolation mm .....
(mm 80-240).
Largeur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.125 01 Largeur mm 150 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial type VDV150 (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.
03 Epaisseur d'isolation mm ..... (mm 80-240).
Largeur mm 260.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.126 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomurtype SD90 (épaisseur égale à l'isolation).
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.
03 Epaisseur d'isolation mm .... (mm 80-240).
Largeur mm 260.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.127 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial type SDV90 (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.
03 Epaisseur d'isolation mm .... (mm 80-240).
Largeur mm 260.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.128 01 Largeur mm 120 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SDV120 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.
03 Epaisseur d'isolation mm ....
(mm 80-240).
Largeur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.129 01 Largeur mm 150 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SDV150 (épaisseur égale à
l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.
03 Epaisseur d'isolation mm ....
(mm 80-240).
Largeur mm 260.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.130 Avec retour du parement sur toute la profondeur de l'embrasure.

.132 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur
type V90 (sur profondeur d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-300).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 330)

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couverts mm .....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.133 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial

type VV90 (sur profondeur d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couverts mm .....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.134 01 Largeur mm 120 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial

type VV120 (sur profondeur d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couverts mm .....

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.135 01 Largeur mm 150 (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur spécial

type VV150 (sur profondeur d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couverts mm .....

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.136 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomur
type S90 (sur profondeur d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-300).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 330)

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couverts mm .....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.137 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SV90 (sur profondeur d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couverts mm .....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.138 01 Largeur mm 120 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SV120 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.139 01 Largeur mm 150 (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial
type SV150 (sur profondeur
d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

Epaisseur de l'isolation
mm ..... (mm 80-240).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Epaisseur de l'isolation sur
embrasures/ couverts mm .....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.181 01 Plus-values sur jambage.
Evidement pour rail de store
encastré.
02 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.182 01 Plus-values sur jambage.
Isolation périmétrique en bas du jambage.
Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160.
02 Conc. art. .....
A 0.00 m A ....

.200 Eléments avec feuillure. Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

.210 Avec rebord de crépissage.

.212 03 Largeur mm 110 (mm 90+20) (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur
avec nervure de crépissage
type VDAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (80-240).
Hauteur mm 250.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)
A 0.00 m A ....

.213 03 Largeur mm 110 (mm 90+20) (largeur du profil).

Jambage Ecomur avec nervure de crépissage
type SDAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (80-240).
Hauteur mm 250.

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)
A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.220 Avec retour du parement sur l'épaisseur de l'isolation de façade.

.222 03 Largeur mm 110 (mm 90+20) (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur type VDL90 (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (80-240).
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.223 03 Largeur mm 110 (mm 90+20) (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial type SDL90 (épaisseur égale à l'isolation)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (80-240).
Hauteur mm 260.

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.230 Avec retour du parement sur toute la profondeur de l'embrasure.

.232 05 Largeur mm 110 (mm 90+20) (largeur du profil).

Linteaux pleins Ecomur type VL90 (sur profondeur d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (80-240).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 500)

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couvertes mm .....

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.233 05 Largeur mm 110 (mm 90+20) (largeur du profil).

Jambage Ecomur spécial type SL90 (sur profondeur d'embrasure)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Epaisseur de l'isolation mm ..... (80-240).
Hauteur mm 260.

t mm .... (jusqu'à mm 500)

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/ couvertes mm .....

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.281 01 Plus-values sur jambage. Evidement pour rail de store encastré.

02 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.282 01 Plus-values sur jambage.
Isolation périmétrique en bas du jambage.
Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160.
02 Conc. art. .....
A 0.00 m A ....

.801 01 Tablette de fenêtre Ecomur avec profil de raccord
type EE90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
03 Elément avant hauteur mm 90.
Largeur mm ... (jusqu'à mm 550)
04 Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)
A 0.00 m A ....

.802 01 Tablettes de fenêtre Ecomur avec isolation thermique et profil de raccord
type EJES90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Isolation périmétrique, lambda D W/mK 0.035.
03 Elément avant hauteur mm 90.
Largeur mm ... (jusqu'à mm 450)
04 Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)
A 0.00 m A ....

.803 01 Tablette de fenêtre Ecomur spéciale avec profil de raccord
type EE90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
03 Elément avant hauteur mm 90 (largeur du profil).
Largeur mm ... (mm jusqu'à 500)
04 Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)
A 0.00 m A ....

.804 01 Tablette de fenêtre Ecomur spéciale avec profil de raccord
type EE120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.804	03 Elément avant hauteur mm 120 (largeur du profil). Largeur mm ... (mm jusqu'à 500) 04 Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)	A	0.00	m	A	.....	.....
.805	01 Tablette de fenêtre Ecomur spéciale avec profil de raccord type EE150 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 03 Elément avant hauteur mm 150 (largeur du profil). Largeur mm ... (mm jusqu'à 500) 04 Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)	A	0.00	m	A	.....	.....
.806	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres. Angle d'appui AWF-EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.036. 06 Epaisseur de l'isolation de façade mm ... (mm 100-240). V mm ..... (jusqu'à mm 160). 09 Conc. art.	A	0.00	m	A	.....	.....
.807	01 Plus-value sur angle d'appui AWF-EPS: 02 Garniture extérieure: ... (laine minérale mm 10 ou laine de verre mm 20) 09 Conc. art.	A	0.00	m	A	.....	.....
.808	01 Plus-value sur angle d'appui AWF-EPS: 02 Insert de protection thermique comme appui pour tablette de fenêtre, mm 10. 09 Conc. art.	A	0.00	m	A	.....	.....
.809	01 Plus-value sur angle d'appui AWF-EPS: 02 Exécution avec EPS gris, lambda_D W/mK 0.032. 09 Conc. art.	A	0.00	m	A	.....	.....
.811	01 Plus-value sur angle d'appui AWF-EPS: 02 Isolation périmétrique, lambda_D W/mK 0.035. 09 Conc. art.	A	0.00	m	A	.....	.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

373 Eléments de meneaux, façon dito encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement en béton armé de fibres de verre.

.100 Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

.110 Meneau à double feuillure, parement sur toute la profondeur.

.112 01 Largeur mm 130 (mm 20+90+20) (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
type ML90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

t mm .... (jusqu'à mm 500)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.120 Meneau à double feuillure et rebords de crépissage.

.122 01 Largeur mm 130 (mm 20+90+20) (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur avec nervure
de crépissage
type MAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

t mm ....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

373.130 Meneau sans feuillure, parement sur toute la profondeur.

.132 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
type M90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

t mm .... (jusqu'à mm 330)

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.133 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
spécial
type MV90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.134 01 Largeur mm 120 (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
spécial
type MV120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

373.135 01 Largeur mm 150 (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur
spécial
type MV150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement de façade mm 50.

t mm .... (jusqu'à mm 450)

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.140 Meneau sans feuillure, avec rebords de crépissage.

.142 01 Largeur mm 90 (largeur du profil).

Meneaux centraux Ecomur avec
nervure de crépissage
type MA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite
ciment-verre selon norme
EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc,
lambda_D W/mK 0.038.

t mm ....

Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

374 Eléments de lambrequins, avec encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement de l'encadrement en béton armé de fibres de verre. Eléments de calage art. 363.

.100 Y compris façons d'angles. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

374.120 Sur jambages avec encadrement, sans feuillure.

.122 01 Epaisseur d'isolation mm ..... (mm 40-200).

Arrière de linteaux évidés avec bandeau pour linteaux évidés Ecomur
type H90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Largeur mm 90 (largeur du profil).

Elément hauteur h mm .... (jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.123 01 Epaisseur d'isolation mm .... (mm 40-200).

Lambrequins avec bandeau pour linteaux évidés Ecomur spécial

type HV90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038. Décrochement de façade mm 50.

Largeur mm 90 (largeur du profil).

Elément hauteur h mm .... (jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm ..... (jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

374.124 01 Epaisseur d'isolation mm ....
(mm 40-200).

Lambrequins avec bandeau pour linteaux évidés Ecomur spécial

type HV120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Largeur mm 120 (largeur du profil).

Elément hauteur h mm ....
(jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.125 01 Epaisseur d'isolation mm ....
(mm 40-200).

Lambrequins avec bandeau pour linteaux évidés Ecomur spécial

type HV150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement de façade mm 50.

Largeur mm 150 (largeur du profil).

Elément hauteur h mm ....
(jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

374.130 Sur jambages avec encadrement et feuillure.

.132 01 Epaisseur d'isolation mm .....
8mm 40-200).
Largeur mm 110 (mm 90+20)
(largeur du profil).

Lambrequins avec bandeau pour linteaux évidés Ecomur
type HL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Elément hauteur h mm ....
(jusqu'à mm 515)
Elément longueur mm .....
(jusqu'à mm 3'000)

A 0.00 m A ....

375 Suppléments sur éléments avec feuillure et/ou encadrement.

.002 01 Sécurisation mécanique en cas de linteaux en plusieurs parties.
Intégrée en usine, y compris moyens de fixation.
Conc. art. .....

A 0 p A ....

.003 01 Chevilles de fixation complémentaires, chevilles à frapper.
Conc. art. .....

A 0 p A ....

.004 01 Equerre de fixation, en mousse dure PU, integrée pour fixation de garde-corps.
Y compris moyens de fixation.
Conc. art. .....

A 0 p A ....

.005 01 Pour Jambage.
Isolation périmétrique en bas du jambage.
Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160.
Conc. art. .....

A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

	375.006	01	Pour tablettes de fenêtres. Plus-values pour angle d'appui Type AWF-EPS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.036. (EPS blanc Standard, les autres matériaux ainsi que la laine minérale seront décrits et calculés dans cet article) ..... Longueur mm ..... (Longueur standard mm 1250). Epaisseur de l'isolation mm ..... (100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 ou 240). Conc. art.	A	0	p	A	....
	.007	01	Montage des tablettes de fenêtres avec isolation thermique. Thermostop Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Conc. art.	A	0	p	A	....
R	.091	01	Plus-value pour fixation avec équerres de montage, y compris fourniture. Pour tablettes de fenêtre. 02 Type MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 04 Conc. art.	A	0	p	A	....
R	.092	01	Plus-value pour fixation avec équerres de montage, y compris fourniture. Pour seuils. 02 Type MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 04 Conc. art.	A	0	p	A	....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 375.093 01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales, y compris fourniture.
Pour seuils.
02 Type MGS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.
A/h mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350)
04 Conc. art. .....

A 0 p A ....

TOTAL 300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur .....

800 Travaux accessoires (2)

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

850 Etanchement des joints

851 Jointoiement au mastic hybride, sur matériau de bourrage mou. Y compris nettoyage des joints et couche d'apprêt.

.801 01 Pour éléments d'encadrement.
02 Masse pour joints et étanchéités Stahlton, gris-clair RAL 7035
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

A 0.00 m A ....

853 Etanchement des joints avec bandes d'étanchéité compressibles.

.100 Joints droits.

.102 Largeur de bande mm 15. Largeur de joint mm 5 à 12.
01 Conc. art.....
02 Pour éléments d'encadrement.
Stahlton Bande d'étanchéité BG 1 noire
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

A 0.00 m A ....

TOTAL 800 Travaux accessoires (2) .....

TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich